



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А. Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

АКТ № 1

испытания пожарных эвакуационных лестниц

г. Макеевка

от 28.07.2023 г.

Комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г., в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю., провели испытание 2х пожарных эвакуационных лестниц путем приложения нагрузки 150 кг к средней ступени и выдержке при нагрузке в течение 10 мин.

Комиссия установила:

Деформаций и трещин не обнаружено, пожарные эвакуационные лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший вочпитатель

Бачурина Т.А.
Сивекина Л.А.

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А. Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

АКТ № 2

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок
на территории МБДОУ № 142**

г. Makeевка

28.07.2023

Комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г., в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. , провели осмотр игровых площадок на территории МБДОУ №142 на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 142 общеразвивающего типа города Makeевки»
Адрес образовательной организации: 86115 г. Makeевка, Горняцкий район, ул. Николаева, д.8

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ №142 общеразвивающего типа вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 4 игровые площадки.

Игровые площадки разделены между собой декоративным ограждением из скатов высотой 50 см. Общая площадь каждой игровой площадки составляет не менее 40 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровых площадок ДОУ имеет травяное, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Теневой навес – 1 шт.	Игровое оборудование исправно. Песочницы накрыты. Деревянные борта не повреждены. Состояние навеса исправно. Зоны безопасности игровых форм не	Наличие сухих веток на деревьях.	Обрезка сухостоя	Регулярно проводится очистка игрового оборудования от листьев и ветвей деревьев в течение учебного года
2.	Игровой домик – 2 шт.				
3.	Песочницы деревянные – 4 шт.				
4.	Скамейка деревянная – 4 шт.				
5.	Гимнастическая лестница – 3 шт.				

6.	Горка металлическая – 1 шт.	пересекаются.			
----	-----------------------------------	---------------	--	--	--

Проведенный осмотр и проверка исправности детского игрового оборудования подтверждают возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра


Старший воспитатель



Бачурина Т.А.



Сивкина Л.А.



Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А. Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

Акт № 3

**осмотра и проверки физкультурных снарядов
в групповых помещениях МБДОУ № 142**

от 28. 07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г., в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. провели осмотр физкультурного и игрового оборудования в групповых помещениях МБДОУ №142 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

было осмотрено спортивное оборудование:

№	Наименование	Имеется в наличии	в	Из них исправных	Примечание
1	Министадион	1		1	
2	Спортивный тренажер	1		1	
3	Спортивный уголок	1		1	
4	Лестница металлическая	3		3	

Заключение комиссии: имеющийся спортивный инвентарь, оборудование в групповых помещениях в удовлетворительном состоянии. Проведение совместной деятельности педагога с детьми по физической культуре, утренней гимнастики, спортивных досугов и развлечений комиссия разрешает.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А. Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

АКТ № 4

осмотра состояния здания и строений МБДОУ № 142

от 28.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г, в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. , провели осмотр здания и строений МБДОУ №142:

1. Замечания и предложения комиссии:

- Деревянная веранда правой части здания нуждается в капитальном ремонте.
- Потолок групповой комнаты 2 этажа здания «Пчелки» нуждается в ремонте.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А. Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

АКТ № 5

испытания холодильного оборудования МБДОУ № 142

от 28. 07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. , провели осмотр и составили настоящий Акт испытания холодильного оборудования МБДОУ №142:

Наименование оборудования	Результаты обследования
Норд	исправно
Индезит	исправно
Бирюса	исправно

В результате обследования комиссия пришла к выводу, что холодильное оборудование детского сада находится в исправном состоянии.

Председатель комиссии

Завхоз

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель

Бачурина Т.А.

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

АКТ № 6

**испытания водопроводно - канализационной,
вентиляционной систем и освещения МБДОУ № 142**

от 28. 07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцовой И.Ю. , провели осмотр и составили настоящий Акт испытания водопроводно-канализационной, вентиляционной систем и освещения.

Наименование системы	Результаты обследования
Вентиляционная система (пищеблок)	исправна
Водопроводно-канализационная система	исправна
Система освещения	исправна

В результате обследования комиссия пришла к выводу, что водопроводно-канализационная система детского сада и вентиляционная система на пищеблоке, система освещения детского сада находится в исправном состоянии.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

Акт № 7

проверки готовности пищеблока МБДОУ № 142

от 16. 08. 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г, в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. , провели осмотр пищеблока МБДОУ №142 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности и составили настоящий акт о том, что:

1. Помещение пищеблока в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным нормам.
2. Оборудование исправно.
3. Системы газа, водопровода, канализации, освещения исправны.
4. Посуда и инвентарь в достаточном количестве. Состояние удовлетворительное.

Заключение комиссии: пищеблок к работе в 2023-2024 учебному году готов.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель

Бачурина Т.А.

Сивекина Л.А.

Коломыцева И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №142

 Бачурина Т.А.

Приказ № 71 от 28.07.2023 г

Акт № 8

**на проведение основной образовательной деятельности
в групповых помещениях МБДОУ № 142**

от 28. 07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом № 71 от 28.07.2023 г в составе: заведующего Бачуриной Т.А., старшей медицинской сестры, председателя профкома Сивекиной Л.А., старшего воспитателя Коломыцевой И.Ю. , провели осмотр оборудования в групповых помещениях МБДОУ №142 на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей и составили настоящий акт о том, что:

Мебель в групповых и приемных помещениях соответствует возрасту и росту детей, исправна, жестко закреплена.

Заключение комиссии: групповые помещения к 2023-2024 учебному году готовы.

Председатель комиссии

Заведующий

Члены комиссии:

Старшая медицинская сестра

Старший воспитатель



Бачурина Т.А.



Сивекина Л.А.



Коломыцева И.Ю.